

- Coșurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperișuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reținerea scânteilor;
- Nu racordați la același canal de evacuare a fumului un număr mai mare de focare decât cel admis, la sobe cu combustibili diferiți (gazoși, lichizi, solizi);
- Se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperișurilor, planșelor etc. în coșurile de evacuare a fumului;
- Se interzice conectarea canalelor de evacuare a fumului la sistemul de ventilație.

O altă cauză frecventă de incendiu în sezonul rece este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice și a aparatelor electrice de încălzire. Se impune de asemenea, respectarea următoarelor măsuri elementare de siguranță, în vederea evitării apariției unui incendiu:

- Nu suprasolicitați circuitele electrice prin conectarea mai multor consumatori decât cei prevăzuți pentru instalația respectivă;
- Nu utilizați siguranțe supradimensionate în panourile de distribuție a energiei electrice;
- Nu folosiți instalații și consumatori electrice în stare defectă;
- Nu realizați improvizații la instalațiile electrice de orice fel;
- Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații a instalațiilor și consumatorilor electrice apelați numai la persoane autorizate;
- Este interzisă folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrice fără ștecher, direct în priză;
- Nu utilizați consumatori de energie electrică (reșouri, radiatoare, etc.) fără luarea măsurilor de izolare a acestora față de materialele combustibile din încăperi;
- Se interzice pozarea conductoarelor sau cablurilor electrice direct pe elementele combustibile ale construcțiilor;
- În cazul demolării parțiale a unei instalații, nu lăsați neizolate capetele conductorilor electrice;

O altă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea și exploatarea centralelor termice cu combustibil lichid sau gazos. Pentru înlăturarea acestor deficiențe se vor respecta următoarele măsuri:

- Montarea centralelor se va realiza numai de către personal autorizat;
- Coșurile de evacuare a fumului se vor realiza din materiale incombustibile, rezistente la foc, la acțiunea corozivă a fumului și a gazelor de ardere;
- Este interzisă depozitarea în centrala termică a combustibilului lichid (excepție făcând rezervorul de consum zilnic) precum și a unor utilaje sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia.

Punerea în funcțiune a injectoarelor de combustibil lichid sau a arzătoarelor cu combustibil gazos se va face cu respectarea strictă a regulilor de aprindere după cum urmează:

- Verificarea focarului în vederea depistării eventualelor scurgeri de combustibil;
- Ventilarea focarului și canalelor de evacuare a gazelor înainte de punerea în funcțiune, timp de 10 minute;
- Aprinderea se va efectua întotdeauna respectând principiul „gaz pe flacără”. Centralele termice vor fi dotate cu stingătoare de incendiu cu pulbere și dioxid de carbon și spumă aeromecanică, în funcție de natura combustibilului folosit.

Este de reținut:

„E mult mai ușor să previi un incendiu decât să-l lichidezi!”

În caz de situații de urgență apelați 112